

保守・故障の原因と対策

7 保 守

1. 日常の点検

正常に吐出しているか確認してください。

配管の散気状態を確認してください。散気状態が悪い場合は散気管がつまっている可能性がありますので清掃して下さい。

2. 定期点検

● 1ヶ月に1回

- ・吸気ファンのフィルターを清掃してください。
- ・オゾン発生装置、及び配管の接続部よりオゾンが漏れていなければ確認して下さい。

● 1年に1回

- ・定期メンテナンスを受けて下さい。

● 3年に1回

- ・オゾン発生装置のオゾン発生管をオーバーホールすることにより長期にわたって安心してお使いいただけます。運転頻度が高い場合は早めにオーバーホールしてください。

8 故障の原因と対策

| 症 状 | 原 因 | 対 策 |
|-----------------|--|--|
| 始動しない | ●停電している | ●電力会社へ連絡し、対策を講ずる |
| 始動するが、すぐとまってしまう | ●電源電圧のアンバランスが大きい ●電圧降下が大きい ●欠相している ●電源回路の接続不良 ●制御回路の誤配線 ●ヒューズが切れている ●配管の折れや詰まりがある ●コンプレッサーの故障 | ●電力会社へ連絡し、対策を講ずる ●電力会社へ連絡し、対策を講ずる ●電力会社へ連絡し、対策を講ずる ●結線部の点検 ●電源回路の点検 ●正しく配線する ●ヒューズを交換する ●修理または交換する。 ●修理または交換する |
| 吐出量不足 | ●コンプレッサーの故障 ●電圧降下が大きい ●配管の折れや詰まりがある | ●修理または交換する ●電力会社へ連絡し、対策を講ずる ●配管の点検をする |
| 振動する 運転音が大きい | ●コンプレッサーの固定が外れている ●冷却ファンに異物が接触している | ●ネジのゆるみ固定箇所の修理 ●異物を除去する |

保証・修理／アフターサービス

9 保証

当社はこのオゾン発生装置についてつぎの保証をいたします。但し、当該保証は日本国内で使用される場合に限ります。

1. この製品の保証期間は納入の日から1ヶ年といたします。
2. 保証期間中、正常なご使用にも拘わらず当社の設計・工作等の不備により故障、破損が発生した場合は、故障破損箇所を無償修理いたします。この場合、当社は修理部品代及び修理のための費用を負担いたしますが、その他の費用の負担は免除させていただきます。修理の場合は弊社へ運送にてオゾン発生装置をお送り下さい。修理の上運送にてご返却させていただきます。
3. ただし、以下のいずれかに該当する場合は故障、破損の修理は有償とさせていただきます。
 - (1) 保障期間経過後の故障、破損
 - (2) 正常でないご使用、または保存により生じた故障、破損
 - (3) 火災、天災、地変等の災害および不可抗力による故障、破損
 - (4) 当社指定品以外の部品をご使用の場合の故障、破損
 - (5) 当社及び、当社指定店以外の修理、改造による故障、破損
4. 保証についての当社の責任は上記の無償修理に限られるものとし、その他の費用の負担、損害についての責任は免除させていただきます。
5. 補修用部品の保有期間は製造中止後5年間です。

10 修理／アフターサービス

- ・ この製品のご使用中に異常を感じたときは、直ちに運転を停止して故障か否かをご確認下さい。
故障の場合は、すみやかに本取扱説明書末尾記載の当社窓口にご連絡ください。ご連絡の際、銘板記載事項と故障（異常）状況をおらせください。

その他、お買上げの製品について不明な点がありましたら、ご遠慮なくお問合せください。

免責事項について

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関しては弊社は一切責任を負いません。
- 本機の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中止）に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書で説明された以外の使い方により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- お客様ご自身が修理、改造を行った場合に生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 製品に関し、いかなる場合も当社の費用負担は本機の個品価格以内とします。